

Министерство образования и науки  
Самарской области  
Поволжское управление  
государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
Самарской области  
основная общеобразовательная школа № 21  
имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова  
города Новокуйбышевска городского округа  
Новокуйбышевск Самарской области  
(ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска)  
446204, Россия, Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского д. 41А  
тел. (84635) 2-27-75  
E-mail: sch21\_nkb@samara.edu.ru

от 29.06.2018 № 189

Начальнику отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы г.о.Новокуйбышевска  
управления надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Главного управления МЧС России  
по Самарской области  
Подполковнику внутренней службы  
А.М.Орлову

### **Уважаемый Александр Михайлович!**

Довожу до вашего сведения, что нарушения, указанные в Представлении от 25.06.2018 г. №21-97198/18 об устранении нарушений законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, рассмотрены 26.06.2018 года.

По итогам рассмотрения сообщаю следующее.

Выход 2/1, который был закрыт на момент проверки, был немедленно открыт, и в настоящее время данный выход не закрывается на замок. Данный выход не является запасным эвакуационным выходом согласно плану эвакуации. (Копия плана эвакуации первого этажа прилагается). В НМБУ «Центр-сервис» направлено письмо о необходимости оборудования запасных эвакуационных выходов из здания школы запорами, обеспечивающими их свободное открывание изнутри.

По факту нахождения хозяйственного инвентаря (лопаты, грабли, мотыги) в тамбуре запасного эвакуационного выхода в момент проверки сообщаю следующее: время проверки совпало со временем окончания работы бригады учащихся на пришкольном участке. По окончании работы дети возвращают инструмент заведующему хозяйством Котовой Л.Н. Так как заведующий хозяйством участвовал в проводимой проверке, то учащиеся самовольно

оставили инструмент в углу тамбура. Хозяйственный инструмент был немедленно перенесен в комнату для хранения инвентаря.

С обучающимися 20.06.2018 года была проведена беседа о необходимости соблюдения противопожарного режима в образовательном учреждении.

Директор

О.Ю.Костюхин